



# AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY  
Tel: 03 23 52 02 86 Fax: 03 23 39 52 28  
Site Internet: www.autexier.fr

Réf. 183-283 Famille: 27

Rév. 05

Date: 22/05/2018

Page 1/1

## SOUPAPE DE SURETÉ EN BRONZE

### Réf. 183.Ø / 183BPØ / 283.Ø

#### GAMME :

- 183: Clapet FPM
- 183BP: Clapet Silicone (basse pression)
- 283: Clapet PTFE

- Entrée femelle / sortie femelle

*Pour compatibilité matériaux, nous consulter*



*Sous réserve de modifications*

#### CARACTÉRISTIQUES :

- PN40 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Taraudage GAZ
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

#### CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- Réf. 183: 40 bar de -15°C à 200°C
- Réf. 183BP: 40 bar de -50°C à 200°C
- Réf. 283: 40 bar de -196°C à 225°C


#### APPLICATIONS :

- Eau chaude & Fluides industriels
- Fluides aqueux
- Vapeur jusqu'à 8 bar (FPM)
- Vapeur de 8 à 15 bar (PTFE / Métal)
- Gaz neutres (air comprimé,...)

#### OPTIONS :

- Nickelage
- Connexions à brides
- Connexions NPT
- Clapet dégraissé

*Dimensionnel hors standard nous consulter*



DIMENSIONNEL				
DN	15	20	25	32
A (mm)	86	100	117	140
B (mm)	12	14	16	18
C (mm)	30	35	40	45
D	1/2	3/4	1"	1"1/4
E (mm)	40	49	55	61
O	1/2	3/4	1"	1"1/4
Masse (Kg)	0.455	0.588	0.974	1.445
S Entrée (mm²)	272.6	456.8	720.6	1191.6
S Sortie (mm²)	272.6	456.8	720.6	1191.6

#### REFERENCES NORMATIVES :

- Matière: NF EN 1982 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais: NF EN 12266-1/-2 (en usine)

Réf. notice de montage: 0904DA091

Réf. notice de fonctionnement: 0904DA094

**Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.**

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
4	1	CLAPET	183:FPM / 183BP:Silicone / 283:PTFE
5	1	PORTE CLAPET (DN15; DN25)	LAITON
5a	1	PORTE CLAPET (DN32)	BRONZE
23	1	RESSORT	INOX
24	1	VIS DE REGLAGE	LAITON
28	1	CAPUCHON	BRONZE
38	1	VIS (DN15; DN20)	INOX
39	1	AILETTE (DN25; DN32)	BRONZE

*Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.*